

ATTESTATION NUMERO 065B (rév. 4)

CERTIGAZ, atteste que les appareils mis sur le marché par la Société :
CERTIGAZ, attests that appliances marketed by:

- **Fabricant** : **UNICAL A.G. SpA**
Manufacturer Via Roma, 123
 46033 CASTEL D'ARIO (MN) - ITALIA
- **Genre de l'appareil** : **Chaudières spéciales pour combustibles solides (bois)**
Kind of the appliance Heating boilers for solid fuels (wood logs)

Marques commerciales et modèles <i>Trade mark and models</i>		Ont été vérifiés avec le rapport de l'essai <i>Were checked with the test report</i>			Validation du Rapport émis <i>Validation Report issued</i>				
UNICAL		1414401 Cetiat 19CP022.01 rév 1 19CP022.02 rév 1 19CP022.03 rév 1			selon l'autorisation de laboratoire LAB CE Gaz 009 par CERTIGAZ <i>according to laboratory Authorization LAB CE GAS 009 by CERTIGAZ</i>				
Model	Efficiency Class	Heat Input kW	η %	Heat Output kW	CO mg/m ³ 10% O ₂ 13% O ₂ *	OGC mg/m ³ 10%O ₂ 13%O ₂ *	Dust mg/m ³ 10% O ₂ 13%O ₂ *	NOx mg/m ³ 10%O ₂ 13%O ₂ *	Emission class
NOVAIREX 34 FIREX 2S 34	5	34,2	89,5	30,6	361 262*	1,1 0,8*	27 19*	180 131*	5
NOVAIREX 45 FIREX 2S 45		45,0	89,1	40,1	469 341*	10 7,3*	25 18*	183 133*	
NOVAIREX 55 FIREX 2S 55		55,2	89,1	49,1	367 267*	11 8*	27 19*	189 137*	

Sont conformes aux exigences essentielles de la norme :
Are in conformity with essential requirements of the norm :

EN 303-5 : 2021 + A1 : 2022

Vérification des Exigences Essentielles. Les essais ont été réalisés suivant les Spécifications SLAB100 "autorisation de laboratoire de fabricant".
Verification of Essential Requirements. Tests have been operated according to Specifications SLAB100 "autorisation de laboratoire de fabricant".

Toute reproduction de cette attestation doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this attestation must be in full.

Cette attestation annule toute attestation antérieure, elle est valide jusqu'au :
This attestation supersedes any previous one, it is valid until :

05 mai 2028
May 5th 2028

Puteaux, le 05 mai 2023

Le Directeur Général

Claudie CANON