

## AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Unical A.G. spa, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia<sup>1</sup> 2.E  
– Sistemi Ibridi a pompa di calore, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

### 1.C) Generatori di calore

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione         | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020  | <input type="checkbox"/> |

### 2.A) Pompe di calore

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche                 | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

### 2.B) Generatori a biomassa<sup>2</sup>

- |                                |   |                          |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa           | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)           | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna          | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna                | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

### 2.C) Solare termico

- |                                       |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    | <input type="checkbox"/> |

### 2.D) Scaldacqua a pompa di calore

- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| UNI EN 16147 | <input type="checkbox"/> |
|--------------|--------------------------|

**Unical AG S.p.A.**  
Via Roma, 123  
46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
Tel. 0376.57001 - Fax 0376.660556  
P. IVA 01501350209


<sup>1</sup> Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

<sup>2</sup> Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

## 2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- |   |                             |                                     |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore elettrica                     | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas ad assorbimento         | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/>            |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas a motore<br>endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/>            |

Castel D'Ario (MN), 22 Marzo 2024

FIRMA  
  
**Unical AG S.p.A.**  
Via Roma, 123  
46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
Tel. 0376.57001 - Fax 0376.660556  
P. IVA 01501350209

Tipologia di intervento	Denominazione commerciale	Marca	Modello Pompa di calore	Modello Caldaia a Condensazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo sistema ibrido	Potenza termica Pompa di calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione	Rendimento termico utile caldaia
2E	HYBREER 3 KON 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 24	80D10162	00376940	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON 24 HPQ 70	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 24	80000285	00376940V1	6,50	SI	5,30	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 24	80D10163	00376942	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON 24 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 24	80000286	00376942V1	8,40	SI	5,05	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 24	80000165	00376943	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00376945	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON 35 HPQ 70	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 35	80000285	00376945V1	6,50	SI	5,30	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00376946	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON 35 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 35	80000286	00376946V1	8,40	SI	5,05	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00376948	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON 35 HPQ 120	UNICAL AG SPA	HP_QOR 120	KONm C 35	80000287	00376948V1	12,20	SI	4,90	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON INC 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm INC C 24	80D10163	00377290	7,81	SI	4,38	22,6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON INC 24 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm INC C 24	80000286	00377290V1	8,40	SI	5,05	22,6 kW	96,66%
2E	HYBREER 3 KON R 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm R 35	80D10163	00377334	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON R 35 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm R 35	80000286	00377334V1	8,40	SI	5,05	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON R 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm R 35	80000165	00377536	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON R 35 HPQ 120	UNICAL AG SPA	HP_QOR 120	KONm R 35	80000287	00377536V1	12,20	SI	4,90	32 kW	97,22%
2E	HYBREER 3 KON B 28 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KON B 28	80D10163	00377537	7,81	SI	4,38	27 kW	96,60%
2E	HYBREER 3 KON B 28 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KON B 28	80000286	00377537V1	8,40	SI	5,05	27 kW	96,60%

46033 Castel d'Ario (MN)  
 Via Roma, 123  
 Tel. +39 0376 57001

46021 Borgocarbonara (MN)  
 Via Roncada, 81 - Loc. Carbonara  
 Tel. +39 0386 807011

29012 Caorso (PC)  
 Via Padana Inferiore, 52/C  
 Tel. +39 0523 822541

29012 Zerbio di Caorso (PC)  
 Via Ponchielli, 8/A  
 Tel. +39 0523 814083

36053 Gambellara (VI)  
 Viale Europa, 3/5  
 Tel. +39 0444 1758711

**Unical AG S.p.A.**  
 Via Roma, 123  
 46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
 Tel. 0376.57001 - Fax 0376.660556  
 P. IVA 01501350209

Tipologia di intervento	Denominazione commerciale	Marca	Modello Pompa di calore	Modello Caldaia a Condensazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo sistema ibrido	Potenza termica Pompa di calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione	Rendimento termico utile caldaia
2E	HYBREER 3 X LD 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	X LD C24	80D10162	00471059	6,08	SI	4,51	22,3 kW	97,48%
2E	HYBREER 3 X LD 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	X LD C24	80D10163	00471060	7,81	SI	4,38	22,3 kW	97,48%
2E	HYBREER 3 X LD 32 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	X LD C32	80D10162	00471061	6,08	SI	4,51	29,7 kW	97,38%
2E	HYBREER 3 X LD 32 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	X LD C32	80D10163	00471062	7,81	SI	4,38	29,7 kW	97,38%
2E	HYBREER 3 X LD 32 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	X LD C32	80000165	00471063	11,30	SI	4,32	29,7 kW	97,38%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 24	80D10162	00376999	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HPQ 70	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 24	80000285	00376999V1	6,50	SI	5,30	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 24	80D10163	00377000	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 24	80000286	00377000V1	8,40	SI	5,05	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 24	80000165	00377001	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00377003	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HPQ 70	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 35	80000285	00377003V1	6,50	SI	5,30	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00377005	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 35	80000286	00377005V1	8,40	SI	5,05	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00377006	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HPQ 120	UNICAL AG SPA	HP_QOR 120	KONm C 35	80000287	00377006V1	12,20	SI	4,90	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HP 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 24	80D10162	00376999D1	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HPQ 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 24	80000285	00376999D1V1	6,50	SI	5,30	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HP 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 24	80D10163	00377000D1	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%

46033 Castel d'Ario (MN)  
 Via Roma, 123  
 Tel. +39 0376 57001

46021 Borgocarbonara (MN)  
 Via Roncada, 81 - Loc. Carbonara  
 Tel. +39 0386 807011

29012 Caorso (PC)  
 Via Padana Inferiore, 52/C  
 Tel. +39 0523 822541

29012 Zerbio di Caorso (PC)  
 Via Ponchielli, 8/A  
 Tel. +39 0523 814083

36053 Gambellara (VI)  
 Viale Europa, 3/5  
 Tel. +39 0444 1758711

**Unical AG S.p.A.**  
 Via Roma, 123  
 46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
 Tel. 0376.57001 - Fax 0376.660556  
 P. IVA 01501350209

Tipologia di intervento	Denominazione commerciale	Marca	Modello Pompa di calore	Modello Caldaia a Condensazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo sistema ibrido	Potenza termica Pompa di calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione	Rendimento termico utile caldaia
2E	HYBREER SLIM KON 24 HPQ 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 24	80000286	00377000D1V1	8,40	SI	5,05	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 24 HP 120 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 24	80000165	00377001D1	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HP 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00377003D1	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HPQ 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 35	80000285	00377003D1V1	6,50	SI	5,30	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HP 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00377005D1	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HPQ 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 35	80000286	00377005D1V1	8,40	SI	5,05	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HP 120 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00377006D1	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIM KON 35 HPQ 120 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 120	KONm C 35	80000287	00377006D1V1	12,20	SI	4,90	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 24	80D10162	00377101	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HPQ 70	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 24	80000285	00377101V1	6,50	SI	5,30	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 24	80D10163	00377102	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 24	80000286	00377102V1	8,40	SI	5,05	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 24	80000165	00377103	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00377058	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HPQ 70	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 35	80000285	00377058V1	6,50	SI	5,30	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00377104	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HPQ 90	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 35	80000286	00377104V1	8,40	SI	5,05	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00377105	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HPQ 120	UNICAL AG SPA	HP_QOR 120	KONm C 35	80000287	00377105V1	12,20	SI	4,90	32 kW	97,22%

46033 Castel d'Ario (MN)  
 Via Roma, 123  
 Tel. +39 0376 57001

46021 Borgocarbonara (MN)  
 Via Roncada, 81 - Loc. Carbonara  
 Tel. +39 0386 807011

29012 Caorso (PC)  
 Via Padana Inferiore, 52/C  
 Tel. +39 0523 822541

29012 Zerbio di Caorso (PC)  
 Via Ponchielli, 8/A  
 Tel. +39 0523 814083

36053 Gambellara (VI)  
 Viale Europa, 3/5  
 Tel. +39 0444 1758711

**Unical AG S.p.A.**  
 Via Roma, 123  
 46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
 Tel. 0376.57001 / Fax 0376.660556  
 P. IVA 01501350209

Tipologia di intervento	Denominazione commerciale	Marca	Modello Pompa di calore	Modello Caldaia a Condensazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo sistema ibrido	Potenza termica Pompa di calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione	Rendimento termico utile caldaia
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HP 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 24	80D10162	00377101D1	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HPQ 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 24	80000285	00377101D1V1	6,50	SI	5,30	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HP 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 24	80D10163	00377102D1	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HPQ 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 24	80000286	00377102D1V1	8,40	SI	5,05	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 24 HP 120 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 24	80000165	00377103D1	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HP 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00377058D1	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HPQ 70 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 70	KONm C 35	80000285	00377058D1V1	6,50	SI	5,30	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HP 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00377104D1	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HPQ 90 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 90	KONm C 35	80000286	00377104D1V1	8,40	SI	5,05	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HP 120 PREASS	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00377105D1	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	HYBREER SLIMs KON 35 HPQ 120 PREAS	UNICAL AG SPA	HP_QOR 120	KONm C 35	80000287	00377105D1V1	12,20	SI	4,90	32 kW	97,22%
2E	KON 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm INC C 24	80D10162	00363152	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	KON 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm INC C 24	80D10162	00363153	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	KON 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm INC C 24	80D10163	00368257	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	KON 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm INC C 24	80D10163	00376462	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	KON 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm INC C 24	80000165	00363154	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	KON 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm INC C 24	80000165	00363155	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	KON 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00363156	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	KON 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00363157	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%

46033 Castel d'Ario (MN)  
 Via Roma, 123  
 Tel. +39 0376 57001

46021 Borgocarbonara (MN)  
 Via Roncada, 81 - Loc. Carbonara  
 Tel. +39 0386 807011

29012 Caorso (PC)  
 Via Padana Inferiore, 52/C  
 Tel. +39 0523 822541

29012 Zerbio di Caorso (PC)  
 Via Ponchielli, 8/A  
 Tel. +39 0523 814083

36053 Gambellara (VI)  
 Viale Europa, 3/5  
 Tel. +39 0444 1758711

**Unical AG S.p.A.**  
 Via Roma 123  
 46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
 Tel. 0376.57001 / Fax 0376.660556  
 P. IVA 01501350209

Tipologia di intervento	Denominazione commerciale	Marca	Modello Pompa di calore	Modello Caldaia a Condensazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo sistema ibrido	Potenza termica Pompa di calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione	Rendimento termico utile caldaia
2E	KON 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00376463	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	KON 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00376464	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	KON 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00363158	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	KON 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00363159	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	KONs 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm INC C 24	80D10162	00363143	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	KONs 24 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm INC C 24	80D10162	00363144	6,08	SI	4,51	22, 6 kW	96,66%
2E	KONs 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm INC C 24	80D10163	00367923	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	KONs 24 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm INC C 24	80D10163	00376465	7,81	SI	4,38	22, 6 kW	96,66%
2E	KONs 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm INC C 24	80000165	00363145	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	KONs 24 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm INC C 24	80000165	00363146	11,30	SI	4,32	22, 6 kW	96,66%
2E	KONs 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00363147	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	KONs 35 HP 70	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 70RD1	KONm C 35	80D10162	00363148	6,08	SI	4,51	32 kW	97,22%
2E	KONs 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00376466	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	KONs 35 HP 90	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 90RD1	KONm C 35	80D10163	00376467	7,81	SI	4,38	32 kW	97,22%
2E	KONs 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00363149	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%
2E	KONs 35 HP 120	UNICAL AG SPA	HP_OWER ONE 120R	KONm C 35	80000165	00363150	11,30	SI	4,32	32 kW	97,22%

Castel D'Ario (MN), 22 Marzo 2024

FIRMA

**Unical AG S.p.A.**

Via Roma, 123  
 46033 CASTEL D'ARIO (MN)  
 Tel. 0376.57001 - Fax 0376.660556  
 P. IVA 01501350209

46033 Castel d'Ario (MN)  
 Via Roma, 123  
 Tel. +39 0376 57001

46021 Borgocarbonara (MN)  
 Via Roncada, 81 - Loc. Carbonara  
 Tel. +39 0386 807011

29012 Caorso (PC)  
 Via Padana Inferiore, 52/C  
 Tel. +39 0523 822541

29012 Zerbio di Caorso (PC)  
 Via Ponchielli, 8/A  
 Tel. +39 0523 814083

36053 Gambellara (VI)  
 Viale Europa, 3/5  
 Tel. +39 0444 1758711